



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА”
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniiipo@vniiipo.ru; <http://www.vniiipo.ru>

№ 08-2021 № 18300-16-1-7
На № _____ от 05.07.2021

Генеральному директору
ООО «ДАБ ПАМПС»

Симакову М.И.

e-mail: info.dwtru@dwtgroup.com

О необходимости обязательного
подтверждения соответствия

Рассмотрев Ваше обращение, сообщаем, что насосы центробежные и насосные станции торговой марки «DAB» (код ТН ВЭД ЕАЭС 8413 70), изготавливаемые фирмой «DAB Pumps S.p.A.» (via M. Polo, 14 – 35035 Mestrino (PD), Italy), применяемые в системах внутреннего противопожарного водопровода, спринклерных и дренчерных системах пожаротушения, а также используемые для комплектации автоматических установок водяного и пенного пожаротушения, не подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

Ответственность за достоверность представленной в запросе информации о продукции несет ООО «ДАБ ПАМПС».

Срок действия настоящего письма до 10.08.2022.

Исполняющий обязанности
начальника института



А.Ю. Лагозин